

Aanvulling aanvraag Omgevingsvergunning Nobelweg Leeuwarden

In het aanvraagformulier t.b.v. de omgevingsvergunning voor de productielocatie voor Geothermie aan de Nobelweg te Leeuwarden is aangevinkt dat de productielocatie over een gecertificeerd ISO14001 systeem beschikt. Een gecertificeerde ISO14001 milieuzorgsysteem is momenteel echter nog niet voorzien.

Op pagina 19 in de aanvraag staat in het hoofdstuk "Potentieel verontreinigd hemelwater" dat water na een visuele controle handmatig op de sloot wordt geloosd. Dit is onjuist.

De hoekbak is niet gedimensioneerd om een hele week regenwater op te kunnen slaan en zal daarom in normaal bedrijf schoon regenwater rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen. De olie/waterscheider in de hoekbak voorkomt dat eventuele vervuiling met koolwaterstoffen in het oppervlaktewater terechtkomt. Omdat uit visuele controle niet zal blijken of het regenwater met zout water is vervuild, zal er in de hoekbak een conductiviteitsmeter worden geplaatst, die het zoutgehalte van het water meet en op die basis de hoekbak automatisch kan laten afsluiten. Een te hoge zoutmeting zal tevens resulteren in een alarm, in welk geval een medewerker een inspectie zal uitvoeren en (indien nodig) zal zorgen dat het vervuilde water wordt afgevoerd, waarna de hoekbak kan worden vrijgegeven.

Eenzelfde systeem met een conductiviteitsmeter zal worden toegepast in de bund voor de degasser. Ook hier zal een conductiviteitsmeter worden geplaatst, die het zoutgehalte van het water meet en op die basis de bund automatisch kan laten afsluiten. In normaal bedrijf zal de ontgasser rechtstreeks aflopen in de hoekbak.

Op basis van de wensen van Welstand van de gemeente Leeuwarden, zijn de tekeningen voor het gebouw aangepast, om ze beter te zorgen voor inpassing van het gebouw in de omgeving.

Aangepaste tekeningen zijn nu bijgevoegd. Het gaat om tekeningen:

- Geothermie_C1-01 plattegronden r3
- Geothermie_C1-02 gevels_doorsnede r3
- Geothermie_C1-17-01 situatie r1