

Ministerie van EZ

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Dossiernummer
Documentnummer D2020-10-003371
Uw kenmerk 5248397

Contactpersoon
Telefoon 010 - 45 37 300
E-mail vergunningen@hhsk.nl

Datum 22 oktober 2020

Onderwerp Geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning

Geachte heer/mevrouw ,


Op 27 juli 2020 heeft u mij middels het Omgevingsloket Online in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een aanvraag voor een Omgevingsvergunning die bij uw gemeente is ingediend. Het gaat hier om de aanvraag voor het aanleggen van een mijnbouwwerk met geothermische bronnen in Bergschenhoek

De waterstaatkundige belangen verzetten zich niet tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. Wel wil ik u het volgende adviseren:

Bij de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen en kassen is er sprake van een toename van het verhard oppervlak van meer dan 500 m². Wanneer er bij de toename van verharding sprake is van versnelde afvoer naar riool of sloot dient de initiatiefnemer een oppervlak ter grootte van minimaal 15% van het nieuw aan te leggen verhard oppervlak te reserveren voor extra open water. Het nieuwe open water moet aangesloten worden op het bestaande watersysteem en moet binnen het peilvak vallen waarin de extra verharding wordt aangebracht.

Als u vragen heeft, kunt u mij benaderen via de contactgegevens bovenaan deze pagina.

Hoogachtend,



Vergunningverlener
Afdeling Publiekszaken